

Ходатайство об установлении публичного сервитута	
1	<u>Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области</u> (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):
2.1	Полное наименование Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
2.2	Сокращенное наименование ПАО «Россети Северо-Запад»
2.3	Организационно-правовая форма Акционерное общество
2.4	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом) 163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5
2.5	Адрес электронной почты aesinfo@arhen.ru
2.6	ОГРН 1047855175785
2.7	ИНН 7802312751
3	Сведения о представителе заявителя:
3.1	Фамилия Подганин
	Имя Владимир
	Отчество (при наличии) Геннадьевич
3.2	Адрес электронной почты aesinfo@arhen.ru
3.3	Телефон (8182)630512, 630559
3.4	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя Доверенность от 02.04.2024 № 131-24 Доверенность от 27.02.2024 № 78 АВ 4844099
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации": строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт <u>объекта электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ)</u>
5	Испрашиваемый срок публичного сервитута <u>49 лет</u>
6	Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств): 30 дней
7	Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Договор о подключении (технологическом присоединении) с Чивиковой Ольгой Александровной (типовые условия), в рамках проекта «Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в д.Тихновская Холмогорского района Архангельской области с монтажом узла учета (Чивикова О.А. АРХ-03678-Э-А/23 от 26.02.24)» (с учетом п.1 ст.307 ГК РФ), планируемый ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителя – 2025 год. Интересы заявителя не могут быть обеспечены без установления сервитута: Проектируемые КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ необходимы для подключения энергопринимающих устройств заявителя на земельном участке с кадастровым номером 29:19:093101:140, расположенном по адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, д. Тихоновская. От опоры № 409 ВЛ-10 кВ ф.23-13 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в кадастровом квартале 29:19:091901 будет построено ответвление ВЛ-10 кВ общей длиной 200 м. В кадастровом квартале 29:19:091901, вблизи участка заявителя, будет построена КТП-10/0,4 кВ. От проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в кадастровых кварталах 29:19:091901 и 29:19:093101 будет построена ВЛ-0,4 кВ общей длиной 10 м. Отсутствует возможность размещения КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ полностью на земельных участках общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам. В соответствии с пунктом 3 статьи 39.41 ЗК РФ к настоящему Ходатайству приложен сравнительный план прохождения наружных сетей, в соответствии с которым отклонение напряжения в конце проектируемой линии (у заявителя) составляет 23,4%, что превышает допустимые отклонения (+/- 10% от номинального напряжения), установленные ГОСТ 321440-2013. Проект выполнен в соответствии с ПУЭ : - согласно п. 2.3.14 ПУЭ: трасса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода

	кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева. При размещении кабелей следует избегать их перекрещивание между собой, с трубопроводами и пр. - кратчайшим путем до объекта подключения с учетом существующих коммуникаций, с наименьшими вскрытиями благоустройства; для наименьших потерь напряжения при эксплуатации (ГОСТ 54149-2010). Технические решения соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта (ПУЭ, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя). В качестве договора технологического присоединения представлены Типовые условия договоров технологического присоединения к электрическим сетям. Договоры подписываются со стороны снабжающей организации электронной цифровой подписью, а факт оплаты заявителем является заключением договора (раздел X Правил, утв. постановлением правительства от 27.12.2004 №861). Сведения о публичном сервитуте вносятся в ЕГРН, становятся общедоступными и могут использоваться при проектировании и дальнейшем использовании данной территории.	
8	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) :	
9	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков	29:19:091901:1 29:19:093101:2 29:19:091901 29:19:093101
10	Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)	
11	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:	
	в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты	<u>да</u> (да/нет)
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления	<u>да</u> (да/нет)
12	Документы, прилагаемые к ходатайству: 1. Сведения о границах публичного сервитута - на 1 л. в 2 экз.; 2. Доверенность от 02.04.2024 № 131-24 – на 1 л. в 1 экз.; 3. Доверенность от 27.02.2024 № 78 АВ 4844099 – на 1 л. в 1 экз.; 4. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ, свидетельство о ГРЮЛ – на 2 л. в 1 экз.; 5. Договор ТП № АРХ-03678-Э-А/23 от 26.02.24 (типовые условия) с техническими условиями № АРХ-03678-Э-А/23 от 23.01.24 – на 6 л. в 1 экз.; 6. Сранительный план наружных сетей – на 1 л. в 1 экз.; 7. Приложение – на 4 л. в 1 экз.	
13	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме	
14	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации	
15	Подпись:	Дата:
	<u>В.Г. Подганин</u> (Подпись) (Инициалы, фамилия) (Печать заявителя)	"06" февраля 2025 г.